



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110

KS 349/2022-210

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession för ledning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande godkänns som Arboga kommuns yttrande på remiss över ansökan om nätkoncession för kraftledning från Himmeta till Arboga och Kungsör.

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning från Himmeta till Arboga och Kungsör. Kraftledningen ska drivas med 132 kV (nominell spänning) och konstrueras för 145 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få tillstånd. Arboga kommun är en obligatorisk remissinstans i ärendet.

Arboga kommuns yttrande

Arboga kommun är i stort behov av ytterligare kapacitet i elnätet. Kapacitetsbristerna har redan gjort sig påmind genom att det begränsar etableringar av företag och byggande av bostäder i kommunen. För att kommunen ska kunna fullfölja översiktsplanen och dess mål gällande bostadsförsörjning och tillskapande av arbetsplatser är ett tillskott av elkapacitet helt avgörande. Det kommer även vara avgörande om kommunen ska kunna följa med i den energiomställning som sker i Sverige idag. Utifrån denna bakgrund ställer sig kommunen positiv till vattenfalls ansökan om koncession för kraftledning.

Den föreslagna ledningssträckningen påverkar inte någon gällande detaljplan eller områdesbestämmelse. Den går inte heller genom något område som är utpekad i översiktsplanen för annan planerad



Kommunstyrelsens arbetsutskott

markanvändning. Ledningen passerar inte någon skola, förskola eller likande verksamhet.

Arboga kommun ställer sig bakom valet av sträckning för kraftledningen och teknikvalet av luftledning.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten